



Dokumentation: Wandöffnungen im EG und OG

Bestand 11,5'er Bims Mauerwerk und Rippendecke. Wand-Öffnung 3,60 m Breite
Stahlträger 1 Stück HE160B Stahlrohrstützen 80/80 4,5 mit Kopf und Fußplatte

Wandöffnung im EG Bilder Dokumentation: Notabstützung beidseitig & Quer/Steckriegel



Notabstützung OG



Notabstützung EG



Notabstützung KG



Notabstützung der Obergeschoss Wand 4 x HE100A Quer/Steckriegel in OG Wand



Abstützung EG Decke und Abbruch der Wand im EG



Prüfung Stützfußpunkt



Hohlkammern ausbetoniert



BAUUNTERNEHMEN

YASIN ALBAYRAK Meisterbetrieb

Baunternehmen Yasin Albayrak
Schwerzstraße 5 · 65597 Hünfelden
Tel. 06431 / 407 97 9
Fax: 06431 / 407 97 96
E-Mail: info@albayrak-bau.de



Stützen Fußpunkte verankert und mit Quellvergussmörtel verfüllt



Stütze mit Sturz-Träger Verschraubt



Montage Decken-Stahlträger mit Einsatz Kran/Lift



Fertiger Durchbruch